

# 岳阳市南湖新区住房建设局

## 关于 2024 年南湖新区长江入河排污口 整治情况公示

根据《关于做好我市长江入河排污口整治验收及销号工作的通知》要求，涉及南湖新区住建局 2024 年须整治的 1 个入河排污口（岳阳市岳阳楼区南湖大桥西北 30 米城镇雨洪排口）已全部完成整治，已组织专家和相关职能部门现场核实，我区同意完成验收。市住建局已对该入河排污口分别进行现场核查并通过，现将整治情况公示（详情见附件）。

1、岳阳市岳阳楼区南湖大桥西北 30 米城镇雨洪排口；  
正式编码 (FF-430602-0054-YH-00)

附件：2024 年南湖新区长江入河排口整治清单

岳阳市南湖新区住房建设局

2024 年 10 月 29 日



附件3:

## 2024年岳阳市长江入河排污口“一口一策”整治清单

序号	部正式编号	所在地 县(市、区)	排口基本信息				溯源阶段信息				整治方案				标识				
			正式命名	正式编码	经度	纬度	详细地址	大类	小类	源头	是否超标	溯源发现的主要问题	问题类型	整治类型		整治措施	整治完成时限	牵头责任主体	主管部门
11	177	湖南 新区	岳阳市岳阳楼 区南湖大桥西 北30米城镇雨 水排口	FF- 430602- 0054-VI- 00	113.1371336	29.3515203	湖南省岳阳市 岳阳楼区 三眼桥街道 湖北大道辅	城镇雨 水排口	城镇雨 水排口	岳阳楼区金桥 花园及周边雨 水	氨氮超过《地 表水环境质量 标准》V类标 准	排污口超标排污	环境 隐患	规范 整改 类型	整改混接错接管网,采取有效 措施防止向雨水管网倾倒污染 物的行为。	#####	南湖新区 管委会	住建局 门	单 独 式 否