

# 岳阳市生态环境局

---

## 平江华众新材料科技有限公司云母纸厂入河排 污口设置的批复

平江华众新材料科技有限公司：

你公司报送的《平江华众新材料科技有限公司云母纸厂入河排污口设置论证报告》收悉。我局组织专家对报告进行了技术评审，对其他相关材料进行了审查，并征求了你单位意见。按照《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《入河排污口监督管理办法》（水利部 22 号令）和《湖南省入河排污口监督管理办法》等法律法规，批复如下：

一、同意设置平江华众新材料科技有限公司云母纸厂入河排污口。排污口位于厂区东侧，地理坐标 E113° 49' 28.73183" , N28° 36' 37.06887" , 建成后的排污口排放量为 42.726 万 m<sup>3</sup>/a。该排污口收纳平江华众新材料科技有限公司云母纸厂排放废水。污水处理总体工艺流程为“强化絮凝+高效澄清”，污水经处理达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 表一和表四中一级标准后通过管道排入东侧大水桥河。主要污染物入河量 COD 不超过 18.799t/a，氨氮不超过 0.919t/a，悬

---

浮物不超过 27.772t/a。

二、你单位应采取措施做到稳定达标排放和符合总量控制要求，加强对废污水的监测，禁止超标超量排放。

三、你单位应加强风险防控管理，确保事故防控工程体系正常运行，不断优化改进事故分级响应和应急处置预案，并定期开展应急演练，防止各类污染事故发生。

四、你单位应在入河排污口处设立标志牌，在排水入河前设置便于监测监管的明渠段或采样井。定期向当地生态环境分局和我局报送入河排污口监测统计有关信息。

五、你单位应及时报请入河排污口设置验收，完善设置管理手续。

六、入河排污口设置经批准后，如果入河排污口位置、处理排放规模、采用的污水处理工艺发生重大变动的，应当重新对入河排污口设施进行论证报批。

七、入河排污口设施建设涉及河道内建设项目管理的，按河道内建设项目管理规定执行。

八、入河排污口由岳阳市生态环境局平江县分局加强日常监管，确保达标排放。

